

入札公告等に関する質問への回答

No.	質 問	回 答
1	道路亀裂補修工の注入材は、「高弾性」・「低弾性」がありますが、どちらで設計しているのでしょうか。	透水・透気なしを考慮し「高弾性」で設計しています。
2	舗装打換え工の舗装版破碎・積込の単価表で単位が「m3」、内訳書が「m2」ですがどちらでしょうか。	仰せのとおり「m2」ではなく「m3」です。
3	アスファルト舗装破碎・積込【第5号単価表】の内訳に、BH0.6m3+大型ブレーカーになっています。現状舗装版厚が10cm以下なので「舗装版直接破碎・積込」ではないでしょうか。	設計書のとおり、大型ブレーカーを使用することとします。
4	アスファルト殻運搬費はどの項目で清算されているのでしょうか。	廃棄処分で計上しています。