

工事名	I期水処理施設受変電設備更新工事					第3号内訳(1/2ページ)
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 高圧保護機更新工事						
(1) 高圧保護機器						
気中開閉器	3P200A(TC, PF付)	1.0	台			
真空電磁接触器	7.2KV3P200A PF(電磁E)	1.0	台			
三相断路器	7.2KV3P200A V型	1.0	台			
単相断路器	7.2KV1P200A V型	3.0	台			
真空遮断器	7.2KV600A12.5KA M, ヒキダジ	3.0	台			
計器用変圧器	6KV50VA コイルモールド	2.0	台			
操作用変圧器	1KVA	1.0	台			
過電流継電器	静止型	3.0	台			
不足電圧継電器	静止型	1.0	台			
地絡方向継電器	方向性	1.0	台			
零相変流器	400A6KV	1.0	台			
零相電圧検出器		1.0	台			
電力ヒューズ	10A	6.0	台			

工事名	I期水処理施設受変電設備更新工事					第4号内訳(1/2ページ)
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2 高圧主装置更新工事						
(1)高圧主装置						
三相変圧器	三菱RA-3R 3P150KVA	1.0	台			
	6KV/210V Y-△					
単相変圧器	三菱SF-1R 1P30KVA	1.0	台			
	6KV/210V Y-△					
高圧進相コンデンサ	三菱KL-8 2.66kvar L=6%	2.0	台			
直列リアクトル	三菱KL-3 1.6kvar L=6%	2.0	台			
				小計		
(2)高圧主装置交換						
三相変圧器交換	既設取外し 新設取付け、結線	1.0	台			
単相変圧器交換	既設取外し 新設取付け、結線	1.0	台			
高圧進相コンデンサ交換		2.0	台			
直列リアクトル交換		2.0	台			
高圧引廻し線	IJ38□	36.0	m			

