

入札公告等に関する質問への回答

No.	質 問	回 答
1	保温工事SUSラッキングの保温材仕様及び施工延長(m)をご教示願います。	保温仕様は、グラスウール保温筒80A×t30で、SUSラッキングは塩ビ仕切弁2台とパイプ4mとします。
2	工事費の構成について「土木系工事」となっていますが、共通仮設費及び現場管理費に災害補正係数県準用と捉えてよろしいでしょうか。	工事費の構成は「土木系工事」であり、設計書の工種区分は「下水道工事(3)」です。
3	入札書類のあて名について、氏名の記入は不要となっていますが、所長様でよろしいでしょうか。	仰せのとおりです。