

入札等に関する質問に対する回答(1工区)

No.	質 問	回 答
2	管推進工に本管挿入にスペーサーが計上されておりませんが変更対象になりますか。	変更対象になります。
3	ウエルポイントの電源が商用電源になっていますが、電気設備の設置費用は積み上げとして、計上しないのでしょうか。	契約後、別途協議します。
4	復興経費は計上されていますか。	計上していません。
5	標準積算基準書は令和元年度10月以降か令和2年度10月以降のどちらを適用しておりますでしょうか。	令和元年度10月以降を適用しています。