

1 擁壁等の点検	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
(1) 点検を行った日	9,30	14,28	11,25	9,30	12,27							
(2) 損壊すると認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

2 遮水工の点検	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
(1) 点検を行った日	2,916,23,30	7,14,21,28	4,11,18,25	2,9,16,22,30	6,12,20,27							
(2) 遮水効果が低下するおそれが認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

3 放流水、周縁地下水	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
(1) 放流した場所	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽							
(2) 採取した年月日	2021/4/6	2021/5/11	2021/6/1	2021/7/6	2021/8/3							
(3) 測定結果が得られた年月日	2021/4/26	2021/5/27	2021/6/21	2021/7/29	2021/8/25							
(4) 測定結果	pH	6.8	6.6	6.6	6.6	6.8						
	BOD(mg/l)	1.2	1.4	1.3	1.3	0.7						
	COD(mg/l)	9.2	5.7	7.6	9.3	2.7						
	SS(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	大腸菌群数(個/ml)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						

4 周縁地下水の水質悪化が認められた場合、講じた措置	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

5 調整池の点検	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
(1) 点検を行った日	9,30	14,28	11,25	9,30	12,27							
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

6 浸出液処理設備の点検	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
(1) 点検を行った日	2,5,6,8,10,12,13,20~22,26,27	6,7,11,14,17,18,24,27	1,2,4,7,14~16,23,25,30	1,2,5~9,12~14,16,20	2,3,6,10,18,20,23~25,31							
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

7 排水処理設備の点検	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
(1) 点検を行った日	8	18,20	17,18,21	20	11							
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

8 導水管等の点検	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
(1) 点検を行った日	27	18,24	25	12,13,14	25							
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							