

1 擁壁等の点検	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
(1) 点検を行った日	15,28	13,27	10,30	15,29	12,26	9,30	14,28					
(2) 損壊すると認められた場合、講じた措置	異常なし											

2 遮水工の点検	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
(1) 点検を行った日	8,15,22,28	6,13,20,27	3,10,17,24,30	8,15,22,29	5,12,19,26	2,9,16,22,30	7,14,21,28					
(2) 遮水効果が低下するおそれが認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					

3 放流水、周縁地下水	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
(1) 放流した場所	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽					
(2) 採取した年月日	2022/4/5	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/5	2022/8/2	2022/9/6	2022/10/4					
(3) 測定結果が得られた年月日	2022/4/18	2022/5/26	2022/6/29	2022/7/27	2022/8/24	2022/9/22	2022/10/19					
(4) 測定結果	pH	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8				
	BOD(mg/l)	0.7	1.1	0.9	0.7	1.3	0.7	0.9				
	COD(mg/l)	4.8	11	6.5	8.3	9.2	2.8	9.1				
	SS(mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				
	大腸菌群数(個/ml)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				

4 周縁地下水の水質悪化が認められた場合、講じた措置	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
	異常なし											

5 調整池の点検	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
(1) 点検を行った日	15,28	13,27	10,30	15,29	12,26	9,30	14,28					
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし											

6 浸出液処理設備の点検	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
(1) 点検を行った日	1,4~8,11~13,15,18,19,21,22	2,6,9~11,13,16~18,23,24	1,3,6~8,13,14,20~22,28	1,4~8,13,15,19,21,25,26	1~5,9,17,18,23,24,26,29,31	1,2,5~7,9,13,15,16,19~21,27	3~7,12,13,17~20,24~26					
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					

7 排水処理設備の点検	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
(1) 点検を行った日	20,21	24	16	19	19	20	24					
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし											

8 導水管等の点検	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
(1) 点検を行った日	22	17,18	22,28	19,21	24,26,29	21,27	25,26					
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					